



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №14
В.Е.Быканова
«11» августа 2017 г.

АКТ

приема кабинета математики и физики на готовность к новому
2017- 2018 учебному году.

«11» августа 2017 г.

Комиссия, назначенная приказом директора Быкановой В.Е. от «10» июля 2017 г. № 507, в составе:

Председатель, заместитель директора – **Головкова Ю.В.**

Члены комиссии:

Чернышева Л.П. – учитель русского языка и литературы

Осипова И.И. – педагог – психолог

Першина Е.А. – учитель истории и обществознания

Замазнева Л.Н. – заведующая кабинетом информатики, председатель профкома школы, установила:

1. Площадь:

- на одного учащегося (по норме 2,5 кв. м), фактически **1.2 кв.м.**,

- лаборанской (по норме 32 кв. м), фактически **7.4 кв.м.**

2. Освещение искусственное:

-люминесцентные светильники типа **ЛБ – 40**,

- освещенность на высоте 0,8 м от пола (по норме 300 лк), фактически **в норме.**

3. Проветривание помещения осуществляется через форточки.

Окна: фрамуги **имеются.**

Остекление: **целое**/ требует замены ___ кв. м.

4. Аптечка **имеется**/ не имеется/ **укомплектована.**

5. Использование кабинета физики для проведения других занятий: **да**/ нет/ запрещено.





6. Обеспеченность кабинета электрическим распределительным щитом с разделительным трансформатором типа КЭФ: да/**нет.**

7. Оснащение ученических столов электрическими розетками с напряжением переменного тока 42 В: да/нет; 220 В: да/нет; 220 В защищено/не защищено **не имеется.**

8. Наличие противопожарного инвентаря: ящик с песком имеется/ не имеется, лопатка имеется /не имеется, полотно, пропитанное огнестойким составом, имеется /не имеется, огнетушитель углекислотный или порошковый имеется/не имеется
9. Химические реактивы (наименование) не предусмотрены.
10. Наличие проекционной аппаратуры: марка «Украина», 1 ед., марка КПШ, 1 ед. исправных 2, не исправных нет
11. Наличие ртутьсодержащих приборов: наименование _____, марка _____, не имеется
12. Обеспеченность кабинета приборами по перечню учебно-наглядных пособий: полностью/не полностью – указать не полностью.
13. Наличие приборов с открытыми токоведущими частями: наименование _____, марка _____ ед. не имеется
14. Сведения об учителе физике:
ФИО Быканова В.Е. педагогический стаж 24 года,
- курсовую переподготовку по специальности прошел в 2017 году,
- обучение и проверку знаний по электробезопасности в течение последнего года проходил / не проходил.
15. Инструкция по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеются/не имеются.

На основании осмотра кабинета физики и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение считать кабинет математики и физики готовым к проведению занятий в новом 2017 – 2018 учебном году.

Председатель  Головкова Ю.В.

Члены комиссии:
 Чернышева Л.П.
 Осипова И.И.
 Першина Е.А.
 Замазнева Л.Н.