

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №14
В.Е. Быканова
« 10 » 08 / 2017 г.

АКТ

приема кабинета географии, химии, биологии на готовность к
новому 2017 - 2018 учебному году.

«11» августа 2017 г.

Комиссия, назначенная приказом директора Быкановой В.Е. от «10» июля 2017г. № 507в составе:

Председатель, заместитель директора – Головкова Ю.В.

Члены комиссии:

Чернышева Л.П. – учитель русского языка и литературы

Осипова И.И. – педагог – психолог

Першина Е.А. – учитель истории и обществознания

Замазнева Л.Н. – заведующая кабинетом информатики, председатель профкома школы,

установила:

1. Количество мест для учащихся (ед) 20.
Площадь: кабинета по норме 66 кв.м., фактически 21 (кв.м.);
лаборантской по норме 32 кв.м., фактически 9,4 (кв.м.).
2. Лаборантская находится в смежном помещении за передней стеной (да)
 , за задней стеной (да) . Имеется два выхода при норме: один в кабинет, другой в коридор, фактически 1 выход.
3. Освещение:
естественное (указать % целостности остекления) 40%
искусственное (% работающих) 100%
освещенность на столах по норме 300 лк, на классной доске 500 лк.
фактически (указать) 310 лк
4. Столы ученические лабораторные (ед.) с бортиком нет , без бортиков (да, нет). Демонстрационный стол с бортиком нет, без бортиков нет
5. Столы и стулья ростовых групп:
группа «Д» 10 (ед.), 20 (ед.).
6. Электрическое питание к лабораторным столам имеется:
42В, 220В, не имеется (указать) не предусмотрено.
7. Электрическое питание осуществляется (да, нет) от электроцита «школьного», «КЭХ» нет

8. Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств проверено (да, нет). Технический отчет от 10.07.2017 г., наименование организации, проводившей замер ООО "Трансюжстрой-СМНУ" Электротехническая лаборатория.
9. Вытяжной шкаф для проведения лабораторных работ и демонстрации опытов пригоден, _____ не пригоден (размещен в передней стене) не предусмотрен.
10. Вытяжная вентиляция из шкафов с химическими реактивами 1, 2, 3 классов опасности имеется (да, нет) не предусмотрена.
11. Площадь открывающихся фрамуг (форточек) 1/50 площади пола, более менее _____ (указать).
12. Общая приточно-вытяжная вентиляция площади пола имеется (да, нет)
13. Пол кабинета и лаборантской (указать материал) линолеум, кафель имеет, не имеет трещины и щели _____.
14. Окраска потолка: клеевая, не клеевая (указать) побелка.
15. Стены: побелка, панели высотой 1,5 м (указать) выполнены (не выполнены) керамической плиткой (да, нет) да в лаборатории.
16. Опись химических реактивов имеется, (не имеется), соответствует перечню учебно-наглядных пособий (не соответствует).
17. Стеклянная посуда имеется в доступном количестве да
18. Фарфоровая посуда имеется в достатке (да, нет) да
19. Надписи на всех емкостях с реактивами на русском языке (да, нет) да.
20. Реактивы хранятся (да, нет) по катионам —, по группам хранения да.
21. Средства пожаротушения (песок, совок, одеяло, огнетушитель — указать какой марки) порошковый ОП-4.
22. Аптечка (15 наименований) укомплектована (да, нет) да.
23. Учитель химии, лаборант обучены по охране труда, имеется удостоверение (не имеется) да.
24. Инструкция по охране труда и безопасности жизнедеятельности в кабинете химии (да, нет) имеются, соответствуют требованиям да, не соответствуют требованиям Положения о порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда.
25. В кабинете (да, нет) имеется да раковина с водопроводом.

На основании осмотра кабинета химии и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение: считать кабинет химии готовым к проведению в нем занятий в новом 2017– 2018 учебном году.

Председатель _____ Головкова Ю.В.

Члены комиссии

_____ Чернышева Л.П.
 _____ Осипова И.И.
 _____ Першина Е.А.
 _____ Замазнева Л.Н.