



АКТ

приема кабинета географии, химии, биологии на готовность к
новому 2020 - 2021 учебному году.

«21» июля 2020 г.

Комиссия, назначенная приказом директора Быкановой В.Е. от «18» мая 2020 года, № 224 в составе:

Председатель, заместитель директора – Головкова Ю.В.

Члены комиссии:

Иванчихина Е.И. - заместитель директора,

Осипова И.И. – педагог – психолог,

Жданова Н.И. – секретарь,

Замазнева Л.Н. – заведующая кабинетом информатики, председатель профкома школы, установила:

1. Количество мест для учащихся (ед) 16.
Площадь: кабинета по норме 66 кв.м., фактически 21 (кв.м.);
лаборантской по норме 32 кв.м., фактически 9,4 (кв.м.).
2. Лаборантская находится в смежном помещении за передней стеной (да)
___, за задней стеной (да). Имеется два выхода при норме: один в кабинет, другой в коридор, фактически 1 выход.
3. Освещение:
естественное (указать % целостности остекления) 40%
искусственное (% работающих) 100%
освещенность на столах по норме 300 лк, на классной доске 500 лк.
фактически (указать) 310 лк
4. Столы ученические лабораторные (ед.) с бортиком нет, без бортиков (да, нет). Демонстрационный стол с бортиком нет, без бортиков нет.
5. Столы и стулья ростовых групп:
группа «Д» __8__ (ед.), __16__ (ед.).
6. Электрическое питание к лабораторным столам имеется:
42В, 220В, не имеется (указать) не предусмотрено.
7. Электрическое питание осуществляется (да, нет) от электрощита «школьного», «КЭХ» нет
8. Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств проверено (да, нет). Технический отчет июнь 2020 г., наименование организации, проводившей замер ООО «СЭМ».

