

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Белгорода



АКТ
приема кабинета информатики и ИКТ на готовность
к новому 2020 — 2021 учебному году.

«21» июля 2020 г.

Комиссия, назначенная приказом директора Быкановой В.Е. от «18» мая 2020 года, № 224 в составе:

Председатель, заместитель директора – Головкова Ю.В.

Члены комиссии:

Иванчихина Е.И. - заместитель директора,

Осипова И.И. – педагог – психолог,

Жданова Н.И. – секретарь,

Замазнева Л.Н. – заведующая кабинетом информатики, председатель профкома школы, установила:

1. Помещение 27,6 кв. м., при норме 4,5 кв. м. на 1 раб. место, фактически 4,43 кв. м, высота потолка при норме 4м., фактически 3,2м.
2. Пол (дерево, линолеум, релин) **линолеум**, наличие щелей и трещин в полу (**нет**).
3. Стены: покрытие **масляное, водно—дисперсионное покрытие**.
4. Лаборатория имеется (да, **нет**).
Площадь при норме 18 кв. м, фактически **_**.
5. Столы:
 - одноместные: длина при норме 70 см, фактически (см) 70, **_ 6 _** (шт)
 - двухместные: длина при норме 130 см, фактически (см) 110 см, **_ 6 _** (шт);
 - место для клавиатуры компьютера: ширина при норме 30 см, фактически (см) **_ 30 см**; расстояние от оператора до экрана дисплея при норме 60-70 см (на длину вытянутой руки), фактически (см) **60см, 4(шт)**
 - расстояние между боковыми поверхностями соседних мониторов: норма не менее 1,2 м, фактически 1,2 м.
6. Стулья:
при норме с меняющимися по высоте сиденьями (ед. на каждое рабочее место); фактически **_ нет**.
7. Компьютеры марки **_ Pentium** количество (ед.) **_ 2 _**, диагональ экрана (см) **_ 42см**; ноутбуки Lenovo — 4 шт. диагональ экрана (см) **_ 19 _ см**,

светозащитный экран (есть, **нет**) _____, наличие санитарно-гигиенического сертификата (**да**, нет).

8. Излучение и его параметры по норме согласно сертификату фактически по данным СЭС:

рентгеновское, инфракрасное, радиочастотное
очень низкий диапазон э/магнитных излучений крайне низкий
диапазон электростатических полей уровень ионизации воздуха
уровень шума.

9. Естественное освещение:

количество окон (ед.) 1 шт,
общая площадь остекления (кв. м) 4 кв.м,
наличие солнцезащитных устройств (ед.) – **имеется: жалюзи.**
Искусственное освещение (освещенность): люминесцентные
светильники типа **ЛБ – 40.**
на клавиатуре компьютера 450(лк), на столах 300(лк).

10. Вентиляторы

скорость движения воздуха (м/сек) _____ - _____ :
кондиционеры установлены (не установлены) нет _____ (ед.);
производительность кондиционеров _____ - _____ (куб. м/час).

11. Инструкция по охране труда и безопасности жизнедеятельности **имеется**
(не имеется).

12. Аптечка **имеется**/ не имеется/ укомплектовано.

13. Методика для проведения гимнастических упражнений **имеется** (не
имеется) _____ (рекомендуется 6 различных комплексов упражнений).

14. Учитель


Замазнева Людмила Николаевна, педагогический стаж 15 лет,
- курсовую подготовку по охране труда проходил (**да**, нет), в **2019 г.** менее
3-х лет, более 3-х лет назад _____ - _____ ,
- обучение и проверку знаний по электробезопасности, в течение
последнего года (**да**, нет) **да**,
- медицинское обследование на предмет пригодности к работе с
компьютерами проходил в 2020 г.

На основании осмотра кабинета информатики и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение:

Считать кабинет информатики готовым к проведению в нем занятий в новом 2020 – 2021 учебном году.

Председатель _____  Головкова Ю.В.

Члены комиссии:

_____  Иванчихина Е.И.
_____  Осипова И.И.
_____  Жданова Н.И.
_____  Замазнева Л.Н.