



АКТ
приема кабинета математики и физики на готовность к новому
2020- 2021 учебному году.

«21» июля 2020 г.

Комиссия, назначенная приказом директора Быкановой В.Е. от «18» мая 2020 года, № 224 в составе:

Председатель, заместитель директора – Головкова Ю.В.

Члены комиссии:

Иванчихина Е.И. - заместитель директора,

Осипова И.И. – педагог – психолог,

Жданова Н.И. – секретарь,

Замазнева Л.Н. – заведующая кабинетом информатики, председатель профкома школы, установила:

1. Площадь:
 - на одного учащегося (по норме 2,5 кв. м), фактически 1.2 кв.м.,
 - лаборантской (по норме 32 кв. м), фактически 7.4 кв.м.
2. Освещение искусственное:
 - люминесцентные светильники типа ЛБ – 40,
 - освещенность на высоте 0,8 м от пола (по норме 300 лк), фактически в норме.
3. Проветривание помещения осуществляется через форточки.
Окна: фрамуги имеются.
Остекление: целое/ требует замены __ - __ кв. м.
4. Аптечка имеется/ не имеется/ укомплектована.
5. Использование кабинета физики для проведения других занятий: да/ нет/ запрещено.
6. Обеспеченность кабинета электрическим распределительным щитом с разделительным трансформатором типа КЭФ: да/нет.
7. Оснащение ученических столов электрическими розетками с напряжением переменного тока 42 В: да/нет; 220 В: да/нет; 220 В защищено/не защищено не имеется.
8. Наличие противопожарного инвентаря: ящик с песком имеется/ не имеется, лопатка имеется /не имеется, полотно, пропитанное

- огнестойким составом, имеется /не имеется, огнетушитель углекислотный или порошковый имеется/не имеется
9. Химические реактивы (наименование) не предусмотрены.
10. Наличие проекционной аппаратуры: марка «Украина», 1 ед., марка КПШ, 1 ед. исправных 2, не исправных нет
11. Наличие ртутьсодержащих приборов: наименование _____ - _____, марка _____, не имеется
12. Обеспеченность кабинета приборами по перечню учебно-наглядных пособий: полностью/не полностью – указать не полностью.
13. Наличие приборов с открытыми токоведущими частями: наименование _____ - _____, марка _____ - _____ ед. не имеется
14. Сведения об учителе физике:
ФИО Быканова Валентина Егоровна педагогический стаж 24 года,
- курсовую переподготовку по специальности прошел в 2019 году,
- обучение и проверку знаний по электробезопасности в течение последнего года проходил / не проходил.
15. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеются/не имеются.

На основании осмотра кабинета физики и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение считать кабинет математики и физики готовым к проведению занятий в новом 2020 – 2021 учебном году.

Председатель _____ Головкова Ю.В.

Члены комиссии:

_____ Иванчихина Е.И.
_____ Осипова И.И.
_____ Жданова Н.И.
_____ Замазнева Л.Н.